

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ 74-255-BC-2021 от «03» 08 2021 года

Основание:

1. Служебная записка от 28.07.2021 года № НТЭК-48/942 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК».
2. Письмо от 22.07.2021 года № 150-4268/158 Управления имущества Администрации города Норильска

Причина обращения:

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) проектируемого объекта капитального строительства.

Объект: «Служебные гаражи», по адресу: РФ, Красноярский край, г. Норильск, район ул. Вокзальная.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0000000:55

Заявитель:

Управление имущества Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.

Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.


Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»: водовод Ду300 мм, в районе в/ч 96453, от задвижки № 75.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,5 м³/час.


И.о. главного инженера АО «НТЭК»

Заявитель:



(подпись, Ф.И.О., должность)

«____» _____ 2021 года



(подпись, Ф.И.О., должность)

«____» _____ 2021 года



Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ 79-64-80-0001 от «04» 08 2021 года

Основание:

1. Служебная записка от 28.07.2021 года № НТЭК-48/942 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК».
2. Письмо от 22.07.2021 года № 150-4268/158 Управления имущества Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Подключение к сетям водоотведения проектируемого объекта капитального строительства.

Объект: «Служебные гаражи», по адресу: РФ, Красноярский край, г. Норильск, район ул. Вокзальная.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0000000:55

Заявитель:

Управление имущества Администрации города Норильска.

Срок действия настоящих условий: три года.

Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоотведения.


Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе водоотведения АО «НТЭК»: участок трубопровода водоотведения Ду250 мм в районе улицы Вокзальной, район колодца КК-6.


Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,5 м³/час

И.о. главного инженера АО «НТЭК»

Заявитель:



Н.А. Овчаров
(подпись, Ф.И.О., должность)



(подпись, Ф.И.О., должность)

«____» _____ 2021 года

«____» _____ 2021 года

