

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ ТУ-257-ВС-2021 от «17» 08 2021 года

Основание:

1. Служебная записка от 04.08.2021 года № НТЭК-48/992 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК».
2. Письмо от 29.07.2021 года № 150-4465/158 Управления имущества Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) проектируемого объекта капитального строительства

Объект: «гараж», расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, территория «Гаражно-строительный кооператив «Монтажник», ряд № 1, земельный участок № 59.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0201003:735.

Заявитель:

Управление имущества Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.

Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.


Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»: участок водовода Ду500 мм, от задвижки № 58, через сети потребителя.


Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,5 м³/час.

И.о. главного инженера АО «НТЭК»

Заявитель:



(подпись, Ф.И.О., должность) Н.А. Овчаров



(подпись, Ф.И.О., должность) Кузнецов А.В.

« » 2021 года

« » 2021 года

