

**Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения**

№ 74-240-ВС-2021 от 15 09 2021 года

**Основание:**

1. Служебная записка от 06.09.2020 года № НТЭК-48/1174 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;

2. Письмо № 150-5020/158 от 30.08.2020 года Управления имущества Администрации города Норильска.

**Причина обращения:**

Обеспечение холодной водой (технического качества) объекта капитального строительства.

**Объект:** «служебные гаражи», расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, территория «Талнахская обогатительная фабрика», земельный участок № 22.

**Кадастровый номер земельного участка:** 24:55:0201005:1804

**Заявитель:**

Управление имущества Администрации города Норильска.

**Срок действия условий на подключение:** три года.

Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.


**Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:** не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

**Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»:** водовод Ду500 мм, от задвижки № 124, через сети потребителя


**Максимальная нагрузка в точке подключения:** 0,5 м<sup>3</sup>/час.

И.о. главного инженера АО «НТЭК»

Заявитель:

  
\_\_\_\_\_  
Н.А. Овчаров  
(подпись, Ф.И.О., должность)

«  »    2021 года

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О., должность)

«  »    2021 года