

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ 79-244-ВС-2021 от «03» 08 2021 года

Основание:

1. Служебная записка от 16.07.2021 года № НТЭК-48/876 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК».

2. Письмо от 12.07.2021 года № 150-4051/158 Управления имущества Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение холодной водой (технического качества) проектируемого объекта капитального строительства

Объект: «Гараж», расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, территория «Гаражно-строительный кооператив № 285», земельный участок № 1А.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0403002:3675.

Заявитель:

Управление имущества Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.

Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.


Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»: на участке левого водовода Ду1000 мм в районе УВВС АО «НТЭК», от задвижки № 6 через сети потребителя.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,5 м³/час.


И.о. главного инженера АО «НТЭК»

Заявитель:



(подпись, Ф.И.О., должность)

«____» _____ 2021 года



(подпись, Ф.И.О., должность)

«____» _____ 2021 года



Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе теплоснабжения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ ТЧ-151-ТС-2021 от «03» 08 2021 года

Основание:

1. Служебная записка от 16.07.2021 года № НТЭК-48/876 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК».
2. Письмо от 12.07.2021 года № 150-4051/158 Управления имущества Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение тепловой энергией проектируемого объекта капитального строительства.

Объект: «Гараж», расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, территория «Гаражно-строительный кооператив № 285», земельный участок № 1А.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0403002:3675.

Заявитель:

Управление имущества Администрации города Норильска.

Срок действия условий на подключение: три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе теплоснабжения.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе теплоснабжения АО «НТЭК»: участок тепловой сети 2Ду1200 мм Западного полукольца в районе УВВС ПО «НТЭК», от задвижек № 13, 14 через сети потребителя.

Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,02 Гкал/час.


И.о. главного инженера АО «НТЭК»



Н.А. Овчаров
(подпись, Ф.И.О., должность)

« » 2021 года

Заявитель:



О.В. Кузьмина
(подпись, Ф.И.О., должность)

« » 2021 года



Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения, определяющие максимальную нагрузку подключения

№ 74-62-80-2021 от «03» 08 2021 года

1. Служебная записка от 16.07.2021 года № НТЭК-48/876 директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК».

2. Письмо от 12.07.2021 года № 150-4051/158 Управления имущества Администрации города Норильска.

Причина обращения:

Обеспечение водоотведения объекта капитального строительства.

Объект: «Гараж», расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, территория «Гаражно-строительный кооператив № 285», земельный участок № 1А.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0403002:3675.

Заявитель:

Управление имущества Администрации города Норильска.

Срок действия настоящих условий: три года.

Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоотведения.


Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

Возможная точка подключения к централизованной системе водоотведения АО «НТЭК»: участок трубопровода водоотведения Ду300 мм, в районе УВВС АО «НТЭК».

Максимальная нагрузка в точке подключения: 0,5 м³/час



И.о. главного инженера АО «НТЭК»

Заявитель:



Н.А. Овчаров
(подпись, Ф.И.О., должность)

«____» _____ 2021 года

О.В. Кузнецова
(подпись, Ф.И.О., должность)

«____» _____ 2021 года

